

## 焼却灰の放射能量測定結果について

東京都の清掃工場の焼却灰から放射性物質が検出されたことを受けて、環境省から関東、東北の16都県の一般廃棄物焼却施設に対し、焼却灰の放射性物質（放射性セシウム）の測定の要請がありました。

アクアセンターあじさいは、“焼却施設”ではなくし尿処理施設としての“焼却設備”であるため、この要請の対象外施設となりますが、脱水汚泥等を焼却することで焼却灰（飛灰）が発生するため、自主的に放射性物質濃度を測定しました。

### <6月測定結果>

測定結果については、環境省の「一般廃棄物処理施設における焼却灰の測定及び当面の取扱いについて」（平成23年6月28日事務連絡）から埋立処分が可能な放射性セシウムの合計が8,000Bq/kg以下でした。

このため、焼却灰については、従来どおり民間業者の最終処分場へ搬出し、埋立処分を行っております。

測定機関：(株)総合水研究所

測定方法：緊急時における食品の放射能測定マニュアル

(厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課 平成14年3月)

試料名	試料採取日	項目		単位	測定結果
飛灰※	H23. 6. 24	放射性ヨウ素	131	Bq/kg	不検出
		放射性セシウム	134	Bq/kg	730
			137	Bq/kg	841
			計	Bq/kg	1,571

※ 飛灰とは、ろ過式集じん器で捕集した排ガスに含まれているダスト（ばいじん）のことをいう。